

			Mittelspannung	Umspannung	Niederspannung
§ 23 c (1) 1. EnWG	Stromkreislänge	Kabel in km	70,6		150,1
		Freileitung in km	0		0
§ 23 c (1) 2. EnWG	Installierte Leistung Umspannebene	kVA		46.460	
§ 23 c (1) 3. EnWG	entnommene Jahresarbeit	kWh	30.019.561	16.934.636	32.006.746
§ 23 c (1) 4. EnWG	Entnahmestellen	Anzahl	113	202	7.975
	Anzahl intelligenter Messsysteme				
§ 23 c (1) 4a. EnWG	bei Netzanschluss	Anzahl			116
§ 23 c (1) 4b. EnWG	bei Entnahmestellen	Anzahl			116
§ 23 c (1) 4c. EnWG	Anzahl der Netzanschlüsse, die nicht durchgeführt wurden				
	länger als 3 Monate		0	0	0
	länger als 6 Monate		0	0	0
§ 23 c (1) 4d. EnWG	Abgeschlossene Vereinbarungen nach § 14 a	Anzahl			
§ 23 c (1) 5. EnWG	Einwohnerzahl in der Niederspannung	Anzahl			13.826
§ 23 c (1) 6. EnWG	versorgte Fläche	km²		8,32	
§ 23 c (1) 7. EnWG	geographische Fläche	km²		39,24	
§ 23 c (1) 8. EnWG	Anzahl der Entnahmestellen				
	- mit einer viertelstündlichen Leistungsmessung			85	
	- sonstige Entnahmestellen			7.904	
§ 23 c (1) 9. EnWG	Name des grundzuständigen Messstellenbetreibers:			Stadtwerke Pfarrkirchen	
§ 23 c (1) 10. EnWG	Ansprechpartner für Netzzugang:			netznutzung@swpan.de	
§ 23 c (3) 1. EnWG	Jahreshöchstlast	kW	5.683	3.199	14.875
§ 23 c (3) 2. EnWG	weggefallen				
§ 23 c (3) 3. EnWG	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	kW		4.148	
	Summenlast der Netzverluste	kW		734	
§ 23 c (3) 5. EnWG	vorgelagerte Netzebene				
	Höchstentnahmelast	kW		10.411	
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	kWh		30.279.144	
§ 23 c (3) 6. EnWG	Summe aller Einspeisungen	kWh	9.782.434	-	17.707.862
§ 23 c (3) 7. EnWG	Netzverluste				
	Verlustenergiemengen	kWh	365.820	171.820	811.855
	Durchschnittsverluste	%	0,93	1,01	2,54
	Jährliche Beschaffungskosten	ct/kWh		11,377	

Hinweis.

Die angegebenen Daten beziehen sich, sofern nicht anders angegeben, auf den Stichtag 31.12.2025 bzw. das Jahr 2025